

Wasserversorgung Itingen

Information zur Trinkwasserqualität 2022

Allgemeines:	versorgte Einwohner/innen	2'348	Personen
	abgegebene Wassermenge	165'920	m ³
	grösster Tagesbezug	895	m ³
	kleinster Tagesbezug	325	m ³

Hygienische Beurteilung: Die periodisch vom Kantonalen Laboratorium durchgeführten Wasseranalysen bestätigen, dass das Trinkwasser zum Zeitpunkt der Probenahmen den Anforderungen der Hygieneverordnung entspricht und als hygienisch einwandfreies Trinkwasser zu bewerten ist.

Chemische Beurteilung:	Trübung FNU	keine Angabe
	Nitrat mg/L	3.42
	Calcium mg/L	101.00
	Magnesium mg/L	3.31
	Gesamthärte fr.H	26.50

Herkunft des Wassers:	68.60 %	Grundwasserbrunnen Gstaadmatt
	31.00 %	Talquelle
	0.30 %	Bezug von Lausen
	0.10 %	Bezug von Sissach

Behandlung des Wassers: UV-Entkeimung und Ultrafiltrations-Anlage

Besonderes: Das Itinger Trinkwasser ist als hart zu bezeichnen (siehe chem. Beurteilung). Bitte beachten Sie diesen Umstand bei der Dosierung von Waschmitteln.

weitere Auskünfte: Gemeindeverwaltung Itingen
Dorfstrasse 24
4452 Itingen
Tel: 061 976 97 70
Fax: 061 976 97 80
gemeinde@itingen.bl.ch
www.itingen.ch

Nofälle:	Pikettnummer		079 933 16 97
	John AG	Brunnenmeister	061 971 13 29
	Kurt Gysin	Gemeindewerkdienst	079 702 63 13
	Jamy Frey	Gemeindewerkdienst	079 870 19 53