

Wasserversorgung Itingen

Information zur Trinkwasserqualität 2024

Allgemeines:	versorgte Einwohner/innen	2'487	Personen
	abgegebene Wassermenge	148'122	m ³
	grösster Tagesbezug	735	m ³
	kleinster Tagesbezug	342	m ³

Hygienische Beurteilung:	Die periodisch vom Kantonalen Laboratorium durchgeführten Wasseranalysen bestätigen, dass das Trinkwasser zum Zeitpunkt der Probenahmen den Anforderungen der Hygieneverordnung entspricht und als hygienisch einwandfreies Trinkwasser zu bewerten ist.		
---------------------------------	--	--	--

Chemische Beurteilung:	Trübung FNU	keine Angabe
	Nitrat mg/L	7.20
	Calcium mg/L	108.00
	Magnesium mg/L	2.65
	Gesamthärte fr.H	25.70

Herkunft des Wassers:	59.60 %	Grundwasserbrunnen Gstaadmatt
	39.70 %	Talquelle
	0.60 %	Bezug von Lausen
	0.10 %	Bezug von Sissach

Behandlung des Wassers:	UV-Entkeimung und Ultrafiltrations-Anlage
--------------------------------	---

Besonderes:	Das Itinger Trinkwasser ist als hart zu bezeichnen (siehe chem. Beurteilung). Bitte beachten Sie diesen Umstand bei der Dosierung von Waschmitteln.
--------------------	--

weitere Auskünfte:	Gemeindeverwaltung Itingen Dorfstrasse 24 4452 Itingen Tel: 061 976 97 70 gemeinde@itingen.ch www.itingen.ch
---------------------------	---

Notfälle:	Pikettnummer		079 933 16 97
	John AG	Brunnenmeister	061 971 13 29
	Kurt Gysin	Gemeindewerkdienst	079 702 63 13
	Mario Ciminelli	Gemeindewerkdienst	079 320 78 22